



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Главный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минобороны России

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.МО.01.527.П.002979.12.07 ОТ 20.12.2007 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
**Изделия стальные для потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений**

изготовленная в соответствии  
ТУ 5262-002-98162987

**СООТВЕТСТВУЕТ** ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам  
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических  
правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП  
2.6.1.799-99 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности"

Организация-изготовитель

ЗАО "АСП-Инжиниринг", Московская область, г. Видное, Южная промзона (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "АСП-Инжиниринг", 109004, г. Москва, Мартыновский пер., д. 2/14, корп. 2 (Российская  
Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)  
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование  
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 7ИВ12-07 от 10.12.2007 г. ИЛ "ЭП ЭМС". Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.512 выдан 29.03.2005 г. Зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС  
RU.0001.515247 29.03.2005 г.

№ 1783291



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Миграция вредных веществ в модельную среду (воздух), мг/м куб.  
формальдегид  
толуол  
бензол  
стирол  
акрилонитрил  
Активность 40К, Бк/кг  
Активность 232 Th, Бк/кг  
Активность 226 Ra, Бк/кг

0,003  
0,6  
0,08  
0,003  
0,007  
4353  
282  
370

Область применения:

Для облицовки потолков, наружных и внутренних стен зданий и сооружений различного назначения при строительстве и ремонте объектов Министерства обороны Российской Федерации и других объектов

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с ТУ 5262-002-98162987

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с ТУ 5262-002-98162987

Заключение действительно до 20.12.2012 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Волгин А. Р.

Бланк N 1783291