

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-НЛ.ПБ24.В.01065
(номер сертификата соответствия)

ТР 0630730
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»
(наименование и место нахождения заявителя)
Адрес: 117198, Москва, Ленинский проспект, д.113/1, офис Е504.
ОГРН: 1077759792197. Телефон (495) 956-51-00, факс (495) 956-51-01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NordProfil b.v. (по заказу ООО «Армстронг Ворлд Индастриз») см. приложение №0055785.
(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: Dr. Guérinlaan 11 - 4032 NH OMMEREN; THE NETHERLANDS (Нидерланды).
Телефон (+31)344 60 99 60, факс (+31)344 60 15 44.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"СтройПОЖТЕСТ" АНО "ЮРЦЭПБС". Адрес: ул.Станиславского, д.110Б,
(наименование и место нахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)
г.Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН: 1106100000049.
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ24 выдан 25.08.2010г. Центральным органом ССПБ в РФ МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

Панели потолочные решетчатые с покрытием Cellio.
Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
52 7163

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). По табл. 3, 27: группа горючести Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ1.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
7610 90 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний №ТР0015-ВМ/10 от 13.09.2010г. ИЛ АНО "ЮРЦЭПБС", рег. № ТРПБ.RU.ИН23 от 25.08.2010г.
Акт о результатах анализа состояния производства №79/1-ПБ от 02.08.2010г. Орган по сертификации «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС» ТРПБ.RU.ПБ24 от 25.08.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.10.2010 **по** 26.10.2013



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Карпачева